

כ"ה טבת תשפ"ו
14 ינואר 2026

פרוטוקול מפגש מציעים מיום 13.01.2026
מכרז פומבי מס' 38/25
להתקשרות לביצוע עבודות פיתוח למגרש כדורגל מסוג שחב"ק בעין תמר שבשטחי המועצה
האזורית תמר

מטעם המועצה:

יהב לוי – מנהל הפרויקט.

רשימת הקבלנים אשר השתתפו בסיוור נמצאת במשרדי המועצה.

מיקום ושעת הסיוור:

ישוב עין תמר

מועד התחלה וסיום: 11:00-12:00

מטרת הסיוור:

הסיוור נועד להציג למציעים את אתר העבודה המתוכנן עבור פרויקט הקמת מגרש הכדורגל, תוך עמידה על תנאי השטח, דרכי הגישה לאתר, תשתיות קיימות (כגון מים וחשמל), נקודות ההזנה המתוכננות, וכן עמידה על המגבלות והאתגרים האפשריים הצפויים במהלך ביצוע העבודות.

נושאי הסיוור:

במהלך הסיוור הוצגו מטרות הפרויקט והוצג לכלל המשתתפים את אופי המכרז והצגת התכנון, במהלך הדיון עלו מספר שאלות הבהרה ע"י המשתתפים, להלן השאלות:

- **תוואי המשתלבות המתוכננות בפרויקט וסוגם** - מנהל הפרויקט הציג את תוואי המשתלבות ואת סוגם, במהלך הדיון התייחסו המשתתפים לסוגם ולצבעם שעלול להיזק עקב הקפילריה באזור העבודה, **הובהר למשתתפים שאבני המשתלבות נבחרו על בסיס המצב הקיים באזור הפרויקט והתחברות לשבילים קיימים.**
- **מערכת מים** - הוצג ע"י מנהל הפרויקט מערכת הניקוז וההשקיה במסגרת הפרויקט, הכוללת העתקת ראש מערכת השקיה קיים, מיקום גמל מים ומשאבת לחץ מתוכננת, שיפועי ניקוז ונקודות שפיכה מתוכננת, גובה הממטירים, נקודת התחברות למים מתוקים ומיקום עמדת כיבוי אש, **הובהר למשתתפים שבמהלך התכנון נדרשו ע"י יועץ הבטיחות בעמדת כיבוי אש אחת בלבד.**
- **מערכות חשמל** - הוצג למשתתפים כלל עבודות החשמל בפרויקט, הכוללים פירוק תאורת מגרש קיימת והחלפתה בעמודי תאורה בגובה 12 מ' בהתאם להנחיות תיק מוצר, הקמת שני עמודי תאורה בגובה 6 מ' לתאורת השביל ונקודת התחברותם לעמוד תאורה קיים, עמודי הצללה הכוללים גופי תאורה ומיקומם, העתקת ארון חשמל למיקום מתוכנן.
- **דרך תפעולית** - הוצג למשתתפים כלל העבודות באזור הדרך התפעולית, הכוללת את תוואי הדרך, פירוק המסלעה והעתקת עמוד תאורה קיים.
- **אופי מבנה הדשא והגדר ההיקפית** - הוצג למשתתפים אופי הדשא ומידותיו 26X46 מ' הכולל את מבנה הדשא ושכבות הביצוע הנדרשות כולל שכבה בולמת זעזועים (SHOCK PAD) והחלפת פתיתי המגרש בפתיתי שעם שיתנו מענה תרמי לחום הכבד באזור, גובה הגדר המשתנה ומיקום מעקה בר.

דרישות מיוחדות ותקנים:

תכנון הפרויקט בוצע בצמוד לתיק מוצר – הקמת דשא סינטטי לקהילה, מהדורה 6 מרץ 2018
על כר הדשא לעמוד בדרישות מקצועיות של פיפ"א עפ"י מדריך פיפ"א למשטחים מלאכותיים ברמה של
FIFA QUALITY

לתשומת לב המציעים

- השואלים נתבקשו להעלות את שאלותיהם על הכתב ולהגישים בהתאם למועד שנקבע ולהנחיות שנמצאות בגוף המכרז, **לא יאוחר מיום שלישי 20.01.2026 עד השעה 16:00.**
- מועד אחרון להגשת הצעות הינו עד **ליום ראשון 08.02.2026 עד השעה 12:00.**

הבהרה מטעם המועצה:

סיור מציעים נוסף יתקיים ביום חמישי 15.01.2026 בשעה 10:00 בעין תמר, מובהר כי השתתפות באחד מהסיורים הינה חובה (מציעים שהיו בסיור שהתקיים ביום שלישי 13.01.2026 אינם חייבים להגיע)

נרשם ע"י: יהב לוי, מנהל הפרויקט

העתקים:
תיק מכרז.